

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 r.

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla CMC Poland Sp. z o.o. za 2019 r.

SAIDI	dla przerw nieplanowanych	0,0
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,0
	dla przerw planowanych	0,0
SAIFI	dla przerw nieplanowanych	0,0
	dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)	0,0
	dla przerw planowanych	0,0
MAIFI		0,0
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników		1

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. rozporządzeniu

- SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
- SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
- MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczone są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

- Przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej
- Przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu

CMC Poland sp. z o.o.

42-400 ZAWIERCIE, ul. Piłsudskiego 82, POLSKA
 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000443829
 REGON: 272819315, NIP: 649-00-01-173; BDO: 000003392
 Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł
www.cmc.com



uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

- Przerwy krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
- Przerwy długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
- Przerwy bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
- Katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny

CMC Poland sp. z o.o.

42-400 ZAWIERCIE, ul. Piłsudskiego 82, POLSKA
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000443829
REGON: 272819315, NIP: 649-00-01-173; BDO: 000003392
Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł

www.cmc.com

